

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w ZAWIERCIU

42 – 400 Zawiercie ul. 11 Listopada 15

psse.zawiercie@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-zawiercie>

NS.HK.9011.1.9.2023

Zawiercie 2023 -03- 30

Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Zawierciu

32 672 34 91

32 672 12 10

Nr wewnętrzne

Sekretariat

111

Nadzór Sanitarny

128

Sekcja Higieny Komunalnej

i Środowiska

123

Sekcja Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

124

Sekcja Higieny Pracy

125

Stan Pracy do spraw Higieny

Dzieci i Młodzieży

122

Sekcja Epidemiologii

113

Stanowisko Pracy do spraw

Zapobiegawczego Nadzoru

Sanitarnego

121

Samodzielne Stanowisko Pracy

do spraw Oświaty Zdrowotnej

122

Oddział Laboratoryjny - Sekcja

Badań Higieny Środowiska

118

Oddział Laboratoryjny - Sekcja

Badań Chorób Zakaźnych

i Zakażeń

120

Samodzielne Stanowisko Pracy

Głównego Księgowego

115

Oddział Ekonomiczny

i Administracyjny

115

Samodzielne Stanowisko Pracy

do spraw Kadr i Organizacji

114

Samodzielne Stanowisko Pracy

Informatyka

114

fax :

116

Urząd Miasta Poręba

Wpłynęło dnia **03. KWI. 2023**

L. dz. **RKP 894** Nr Zał.

Burmistrz Miasta Poręba
ul. Dworcowa 1, 42-480 Poręba

W związku ze sprawowaniem nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) przekazuję roczną ocenę jakości wody na terenie miasta Poręba.

Załącznik:

1. Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia, pochodzącej z sieci wodociągowej oraz ujęć wody na terenie miasta Poręba za 2022 rok.

Otrzymują:

1. adresat
2. kopia aa.

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

[Podpis]
mgr Ewelina Sergiel-Błaszczyk

MIASTO PORĘBA

* Liczba osób zamieszkałych na terenie gminy ok. **8 204** mieszkańców (dane liczbowe z GUS na dzień 30.06.2022 r.) - ludność zaopatrywana w wodę wodociągową 100%

* Liczba ludności zaopatrywanej w wodę ok. **8 204** mieszkańców (dane szacunkowe za rok 2022 uzyskane od administratora ujęć i sieci wodociągowych zlokalizowanych na terenie miasta Poręba służących do zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi)


* Zaopatrzenie w wodę: ilość rozprowadzanej wody **1 095 m³/d**;

- ilość wody produkowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Porębie, które administruje ujęcia Poręba, ul. Działkowa i Poręba Krzemienda, ul. Kolejowa wynosi **1 095 m³/d**.

Na terenie miasta Poręba nadzorem sanitarnym objęte są dwa ujęcia głębinowe: Poręba, przy ulicy Działkowej oraz Poręba Krzemienda, przy ulicy Kolejowej, administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W ramach nadzoru nad jakością wody pobrano łącznie 9 próbek wody do badań z 5 punktów kontrolnych. Nie kwestionowano żadnej próbki wody.

PPIS w Zawierciu w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2294) wydał ocenę o przydatności wody do spożycia na terenie miasta Poręba w 2022 r.

Powiatowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu

mgr Ewelina Sergiel-Błaszczuk

